



QUADRO ELETTRICO ILLUMINAZIONE PARCHEGGIO
SCHEMA ELETTRICO UNIFILARE



QUADRO ELETTRICO UTENZE DIVERSE
SCHEMA ELETTRICO UNIFILARE

QUADRO ELETTRICO ILLUMINAZIONE STRADALE
SCHEMA ELETTRICO UNIFILARE



ILLUMINAZIONE PENSILINA

LEGENDA

IG	interruttore generale magnetotermico con bobina di sgancio (BI)
ID	interruttore magnetotermico protezione circuiti ausiliari
CR	fotocellula crepuscolare con amplificatore e regolazione di soglia (AM)
S	selettore di funzionamento manuale/automatico (by-pass crepuscolare) (2-200 lux).
CRO	rele' differenziale a due tempi di intervento (apertura contattore e apertura interruttore generale) ad alta sensibilità non saltindo automatico rigirabile. Display luminoso di contaggio interventi-visualizzazione allarmi-tarature logica a microprocessore.
CT	contattore quadripolare di inserzione linee. Pannello predisposto per eventuale montaggio interruttori magnetotermici a protezione linee in uscita di dimensione compatibili (fornibili a richiesta)-W2 file da 8 moduli cad.no.

COMUNE DI NOCERA INFERIORE

INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO E DI ADEGUAMENTO DELLA VIABILITA' DI COLLEGAMENTO TRA L'AUTOSTRADA A3 E LA CITTA' DI NOCERA

Adeguamento e riqualifica viabilità della città di Nocera da e per lo svincolo dell'Autostrada A3 Napoli-Pompei-Salerno - mediante la realizzazione di nuova rotatoria e nuova area di parcheggio

PROGETTO ESECUTIVO

ROTATORIA USCITA AUTOSTRADA A3

ILLUMINAZIONE
PLANIMETRIA DI PROGETTO

Il responsabile unico del procedimento

Consulenza specialistica

Ordine Ingegneri Napoli n. 8760

| SCALA: | funzionalità | | |